



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел., факс: 30-01-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

г. Петропавловск-Камчатский
(место составления акта)

«05» марта 2020г.
(дата составления акта)
«16» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 77

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 77 от « 28 » февраля 2020 г. проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении юридического лица: Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«05» марта 2020 г.

с «15» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 01 » рабочий день, « 01 » ч. « 00 » м.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 10 ч. 30 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«03» марта 2020 г. директор Денисюк О.И.

(фамилия инициалы, подпись, дата)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич

При проведении проверки присутствовали: Комендровская Галина Викторовна - заместитель директора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выполнены пункты предписания № 85/1/1 от 24.04.2019г., а именно:

п. 1 Привести в соответствие ширину участков путей эвакуации в свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 101 см. коридор 1-го этажа участок между поз.50 и поз. 51 на техническом плане здания) ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»

п. 2. Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 87 см. коридор 1-го этажа участок между поз.40 и поз. 39 на техническом плане здания) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»


п. 3 Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 95 см. коридор 1-го этажа участок между поз.43 и поз. 40 на техническом плане здания) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»


п. 4 Привести в соответствие высоту горизонтального участка пути эвакуации в свету : не менее 2 м (высота составляет 187 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 20 в поз.19 к эвакуационному выходу). п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21.01.97*

п. 5 Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: менее 1,2 метра. (ширина составляет 85,5 см. коридор цокольного этажа участок между поз.20 в поз. 19 на техническом плане здания) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»

п. 6 Привести в соответствие высоту горизонтального участка пути эвакуации в свету - менее 2 м (высота составляет 181 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 26 в поз.20 на техническом плане здания, к эвакуационному выходу).п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21.01.97*

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору,
старший лейтенант внутренней службы
Кожедуб Максим Геннадьевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

зам. директора Комендовская И.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» марта 2020 г.

Кожедуб
(подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы К.Л. Шендрик _____