



МЧС РОССИИ

**Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску – Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский ул. Пограничная, 85, тел. 30-10-67 факс 30-10-67**

ПРОТОКОЛ № 53

об административном правонарушении

«15» марта 2022 г.

г. Петропавловск – Камчатский

Я, Государственный инспектор г. Петропавловск-Камчатского по пожарному надзору капитан
внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич
руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 КоАП РФ составил настоящий протокол о том, что
юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица Краевое государственное автономное учреждение
социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья»;
2. Юридический адрес, расположено в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28; Адрес
расположения г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28;
3. Номер регистрационного документа ОГРН 1024101030733, ИНН 4101036064 КПП 410101001;
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Инспекция Федеральной налоговой службы по
г. Петропавловску-Камчатскому;
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: УФК по Камчатскому краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский №
40601810800001000001;
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Денисюк Ольга
Ивановна
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица
приказ № 8-п от 23.01.2006 г.
8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя представитель по доверенности
паспорт серии 3005 № 360146 выдан управлением внутренних дел города Петропавловска-
Камчатского от 08.12.2006 г.
9. не привлекалось

(Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда. Указывается дата, адрес, место совершения, статья КоАП РФ)

«02» марта 2022 г. в «09» час. «00» мин., юридическое лицо осуществляющее деятельность в сфере
социальной защиты – Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Камчатский
центр социальной помощи семье и детям «Семья», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28,

(дата, время, адрес, место совершения правонарушения)

в установленный срок до 01.03.2022 г. не выполнило пункты законного предписания органа
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор – Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Петропавловск-Камчатскому № 60/1/1 от 26.03.2021 г., что было
установлено 15.03.2022 г. в «15» часов «00» мин., при проведении внепланового мероприятия по
контролю за исполнением предписания, на основании законного решения 41-0-2022/0080рс от «02» марта
2022 г., учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №
41220061000201710884,

а именно:

п. 1 Ширину горизонтальных участков путей эвакуации привести в соответствие с требованиями в
свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 101 см. коридор 1-го этажа участок между поз.50 и поз. 51
на техническом плане здания) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской
Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» п. 5.1.2 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

п. 2 Ширину горизонтальных участков путей эвакуации привести в соответствие с требованиями в
свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 87 см. коридор 1-го этажа участок между поз.40 и поз. 39
на техническом плане здания) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской

Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.1.2 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

п. 3 Ширину горизонтальных участков путей эвакуации привести в соответствие с требованиями в свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 95 см. коридор 1-го этажа участок между поз.43 и поз. 40 на техническом плане здания) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.2 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

п.4 Высоту горизонтального участка пути эвакуации привести в соответствие в свету : не менее 2 м (высота составляет 187 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 20 в поз.19 к эвакуационному выходу). п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 4.3.2 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

п. 5 Ширину горизонтального участка пути эвакуации привести в соответствие в свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 85,5 см. коридор цокольного этажа участок между поз.20 в поз. 19 на техническом плане здания) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.2 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.


п. 6 Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету - менее 2 м (высота составляет 181 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 26 в поз.20 на техническом плане здания, к эвакуационному выходу). п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.2 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

представителю юридического лица: представителю по доверенности № 6/н от 14.03.2022 г. Комендровской Галине Викторовне

разъясняются права, предусмотренные ст. 24.2., ст. 25.1. и ст. 25.4. КоАП РФ, в соответствии с которыми лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, в случае, если не владеет языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика, обжаловать меры обеспечения производства по делу, определение по делу об административном правонарушении, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников - разъяснены и им поняты.


(подпись)

Русским языком владею в полном объеме, в услугах переводчика не нуждаюсь



(подпись)

Комендровская Г.В.
(Ф.,И.,О.)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Не согласна. Доводов будет предоставлено позже в письменном виде

Подпись лица, в отношении которого составлен протокол


(подпись)

Комендровская Г.В.
(Ф.,И.,О.)

Подпись лица, составившего протокол



(подпись)

Кожедуб М.Г.
(Ф.,И.,О.)

~~От подписи отказался~~ (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Протокол и материалы административного дела переданы на рассмотрение в мировой суд по адресу: г. Петропавловск-Камчатский пр. Карла Маркса, 29/1

Подпись лица, уведомившего о месте рассмотрения административного дела


(подпись)

Кожедуб М.Г.
(ФИО)

Копию протокола получил(а) _____
(дата, подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Комендровская Г.В.
(ФИО)